

ÚRAD PRE REGULÁCIU SIEŤOVÝCH ODVETVÍ

Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27

ROZHODNUTIE

Číslo: 0115/2018/E

Bratislava 18. 12. 2017

Číslo spisu: 9266-2017-BA

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 ods. 1 písm. b) prvého bodu a § 9 ods. 1 písm. c) prvého bodu v spojení s § 5 ods. 6 písm. b) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. vo veci rozhodnutia o tarifikácii za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

r o z h o d o l

podľa § 14 ods. 11 a 12 zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 164/2017 Z. z. v spojení s § 29 a 30 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike z vlastného podnetu tak, že pre regulovaný subjekt **RIGHT POWER, a.s.**, M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544 pre prevádzky: MDS-Zvolen, Jesenského 4707, 960 01 Zvolen MDS Krupina **určuje** na obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021 tieto tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia:

1. Všeobecné podmienky pre uplatňovanie taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre všetkých užívateľov distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy RIGHT POWER, a.s.

1.1. Všeobecné podmienky

- 1.1.1. Toto rozhodnutie upravuje všeobecné podmienky pre uplatňovanie taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia platia za poskytovanie distribučných služieb pre všetkých účastníkov trhu s elektrinou pripojených do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy RIGHT POWER, a.s., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544 pre prevádzky MDS-Zvolen, Jesenského 4707, 960 01 Zvolen MDS Krupina (ďalej len „prevádzkovateľ distribučnej sústavy“). Tarify za distribúciu elektriny zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose elektriny.
- 1.1.2. Na účely regulácie ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napätová úroveň nízkeho napätia (ďalej len „NN“) zahŕňa sústavu nízkeho napätia (do 1 kV) vrátane transformácie VN na NN.
- 1.1.3. Odberným miestom je odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa elektriny (ďalej len „odberateľ“) na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje distribúcia elektriny a ktorého odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou

a charakterizovaný jedným číslom odberného miesta, resp. identifikačným kódom EIC (energy identification code).

- 1.1.4. Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sa uplatňujú pre každé odberné miesto zvlášť.
- 1.1.5. Platba za prístup do distribučnej sústavy za časť fakturačného obdobia sa pre konkrétne odberné miesto určí alikvotne podľa počtu dní platnosti zmluvy, na základe ktorej sa poskytuje prístup do distribučnej sústavy. Za každý aj začatý deň fakturovaného obdobia sa vyúčtuje $1/365$ súčtu dvanástich mesačných platieb za prístup do distribučnej sústavy.
- 1.1.6. Meranie odberu elektriny z distribučnej sústavy alebo dodávky elektriny do distribučnej sústavy pre jednotlivého užívateľa sústavy sa uskutočňuje podľa podmienok merania určených v Technických podmienkach a v Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Požiadavky nad rámec Technických podmienok a Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy dohodne dodávateľ elektriny alebo užívateľ sústavy s prevádzkovateľom distribučnej sústavy v zmluve za ceny stanovené dohodou.
- 1.1.7. Pravidelným odpočtom sa rozumie odpočet stavu číselníka meracieho zariadenia vykonaný v termíne a spôsobom stanoveným v zmysle Prevádzkového poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy pre dané odberné miesto za určené fakturačné obdobie, na základe ktorého sa vykonáva pravidelné vyúčtovanie platieb súvisiacich s dodávkou a distribúciou elektriny. Odpočet určených meradiel vykoná prevádzkovateľ distribučnej sústavy na konci fakturačného obdobia v súlade s Prevádzkovým poriadkom prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Požiadavky na odpočet nad štandard definovaný v Prevádzkovom poriadku prevádzkovateľa distribučnej sústavy sa osobitne dohodnú medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a dodávateľom elektriny alebo medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny.
- 1.1.8. Pri zmene sadzby/tarify za distribúciu elektriny alebo inej fakturovanej položky na začiatku alebo v priebehu fakturačného obdobia sa nová sadzba/tarifa/fakturačná položka bude uplatňovať po vykonaní odpočtu určených meradiel alebo určením spotreby iným spôsobom (prepočtom). V prípade, že objem distribuovanej elektriny sa určí iným spôsobom ako fyzickým odpočtom alebo diaľkovým odpočtom, môže odberateľ elektriny požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy o preverenie jeho správnosti.
- 1.1.9. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykonáva odpočet určeného meradla na odbernom mieste užívateľa sústavy na napätovej úrovni NN s meraním typu A alebo meraním typu B mesačne a s meraním typu C jedenkrát za kalendárny rok na konci fakturačného obdobia. Odpočet určených meradiel na odberných miestach odberateľov mimo domácností na napätovej úrovni NN s meraním typu C vykoná prevádzkovateľ distribučnej sústavy každoročne k 31. decembru, najneskôr do 30 dní po skončení kalendárneho roka, pričom za fyzický odpočet určeného meradla sa v tomto prípade rozumie aj odpočet určeného meradla vykonaný na základe vzájomne odsúhlaseného stavu určeného meradla medzi prevádzkovateľom distribučnej sústavy a odberateľom elektriny.

1.2. Maximálna rezervovaná kapacita a rezervovaná kapacita

- 1.2.1. Maximálna rezervovaná kapacita (ďalej len „MRK“) pre odberné miesto pripojené na napätovej úrovni NN je stanovená amperickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo prepočítaná kilowattová hodnota inštalovaného elektrického výkonu na prúd v ampéroch dohodnutá v zmluve o pripojení.

- 1.2.2. Hodnota MRK na napät'ovej úrovni NN v prípade jej dojednania v kW nemôže byť nižšia ako 1 kW a dojednáva sa na celé číslo v kW. V prípade že sa hodnota MRK stanovuje na NN napät'ovej úrovni prepočítaním kilowattovej hodnoty na prúd v ampéroch, vypočítaná hodnota v ampéroch sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
- 1.2.3. Zmenu hodnoty MRK pri existujúcom odbernom mieste je možné vykonať len na základe uzatvorenia novej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy.
- 1.2.4. Nameraný výkon na napät'ovej úrovni NN (na NN platí len pre odberné miesta, ktoré sú vybavené určeným meradlom s meraním štvrt' hodinového činného výkonu) je najvyššia hodnota štvrt' hodinového činného elektrického výkonu nameraného počas kalendárneho mesiaca 24 hodín denne.
- 1.2.5. Rezervovaná kapacita (ďalej len „RK“) na napät'ovej úrovni NN je MRK určená ampérickou hodnotou hlavného ističa pred elektromerom, zabezpečeného plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade, že je odberné miesto na napät'ovej úrovni NN vybavené určeným meradlom s meraním štvrt' hodinového činného výkonu s mesačným odpočtom, môže byť RK stanovená ako prepočítaná kilowattová hodnota na prúd v ampéroch a môže byť nižšia, ako je hodnota MRK dojednaná v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy, pričom nemôže byť nižšia ako 20% MRK. V tomto prípade sa hodnota RK stanovuje v kW. Takto vypočítaná hodnota v kW sa zaokrúhli na celé číslo smerom nahor.
- 1.2.6. Hodnotu RK počas doby platnosti dohodnutého typu RK nie je možné znížiť.
- 1.2.7. Pre odberné miesta pripojené na napät'ovej úrovni NN môže odberateľ elektriny požiadať o zníženie RK po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny RK. Podmienkou pre zníženie hodnoty RK pre odberné miesto nevybavené určeným meradlom s meraním štvrt' hodinového činného výkonu je predloženie Správy o odbornej prehliadke a odbornej skúške (revíznej správy) o výmene ističa.
- 1.2.8. Pre odberné miesta pripojené na napät'ovej úrovni NN s určeným meradlom s meraním štvrt' hodinového činného výkonu, kde sa RK dojednáva v kW, môže odberateľ elektriny požiadať o zmenu RK v intervale hodnôt maximálnej a minimálnej hodnoty RK po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny RK.
- 1.2.9. Ak bola MRK znížená na základe žiadosti odberateľa elektriny, prevádzkovateľ distribučnej sústavy neuplatňuje cenu za pripojenie, ak je žiadosť o opätovné pridelenie pôvodnej MRK doručená prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najneskôr do 24 mesiacov od jej zníženia.
- 1.2.10. Ak nameraný štvrt' hodinový výkon prekročí hodnotu RK alebo MRK, uplatnia sa tarify za nedodržanie zmluvných hodnôt.
- 1.2.11. Ak na odbernom mieste pripojenom na NN napät'ovú úroveň dôjde v kalendárnom mesiaci k prekročeniu RK nad zmluvne dohodnutú hodnotu, uhradí užívateľ distribučnej sústavy prevádzkovateľovi distribučnej sústavy za každý takto prekročený kW päťnásobok tarify 1,9680 €/kW. Pre určenie hodnoty prekročenia RK sa použije najvyššia hodnota nameraného štvrt' hodinového elektrického výkonu v danom mesiaci v kW. V prípade, ak dôjde na odbernom mieste pripojenom na NN napät'ovú úroveň k prekročeniu MRK prepočítanej na kW zaokrúhlené matematicky na celé číslo, uhradí užívateľ distribučnej sústavy za každý prekročený kW pätnásť násobok tarify 1,9680 €/kW.
- 1.2.12. Ak sa dohodnutá RK rovná MRK, uplatňuje sa tarifa za prekročenie MRK. Prekročenie RK a MRK sa vyhodnocuje mesačne a cena sa uplatňuje na celý mesiac, v ktorom došlo k prekročeniu.
- 1.2.13. Pre užívateľov distribučnej sústavy, ktorí sú fyzicky pripojení do distribučnej sústavy a nemajú ku dňu účinnosti zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení

niektorých zákonov (ďalej len „zákon o energetike“), t.j. ku dňu 1.9.2012, uzatvorenú zmluvu o pripojení, platí, že sú pripojení na základe zmluvy o pripojení a vzťahujú sa na nich primerane práva a povinnosti vyplývajúce zo zmluvy o pripojení podľa zákona o energetike. Za MRK pripojenia sa považuje najvyššia nameraná hodnota príkonu za obdobie posledných dvoch rokov.

1.2.14. V prípade percentuálneho stanovenia hodnoty RK v kW sa údaj zaokrúhľuje na celé číslo nahor.

1.3. Fakturácia tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pri pripojení užívateľa sústavy s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny

1.3.1. Tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny sa uplatňujú pri základnom zabezpečení pripojenia užívateľa sústavy štandardným pripojením. Za štandardné pripojenie užívateľa sústavy sa považuje pripojenie jedným hlavným napájacím vedením v zmysle Technických podmienok prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Pri pripojení užívateľa sústavy s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny, napríklad cez ďalšie napájacie vedenia, sa cena za prístup do distribučnej sústavy pre ďalšie napájacie vedenie určí vo výške 15 % z tarify za RK, ktorá je dohodnutá pre ďalšie napájacie vedenie, pričom tarifa za prístup do distribučnej sústavy za štandardné pripojenie týmto nie je dotknutá. Technická špecifikácia pripojení užívateľa sústavy s osobitnými nárokmi na spôsob zabezpečenia distribúcie elektriny je definovaná v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

1.3.2. Pri distribúcii elektriny cez ďalšie napájacie vedenie prostredníctvom automatického prepínacieho zariadenia alebo na základe požiadavky užívateľa sústavy v danom mesiaci sa cena za prístup do distribučnej sústavy určí vo výške 15 % z tarify za RK pre napäťovú úroveň, do ktorej je ďalšie napájacie vedenie pripojené a cena za distribúciu elektriny sa určí vo výške 100 % tarify za distribúciu elektriny pre napäťovú úroveň, do ktorej je ďalšie napájacie vedenie pripojené, pričom ceny za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie sú týmto dotknuté.

1.3.3. Užívateľ sústavy uhradza tarifu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za ďalšie napájacie vedenie na základe faktúry vystavenej zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny, ak má užívateľ sústavy uzatvorenú zmluvu o združenej dodávke elektriny.

1.3.4. Užívateľ sústavy si určí sám, ktoré napájacie vedenie je štandardné a ktoré je ďalšie napájacie vedenie, v súlade s Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a to na obdobie kalendárneho roka. Pri existujúcich odberných miestach si užívateľ sústavy určí napájacie vedenie prostredníctvom formulára prevádzkovateľa distribučnej sústavy, a to najneskôr do 15. decembra predchádzajúceho kalendárneho roka na ďalší kalendárny rok. V prípade, že si užívateľ sústavy neurčí štandardné a ďalšie napájacie vedenie na ďalší kalendárny rok do uvedeného termínu, bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturovať počas celého kalendárneho roka cenu za prístup do distribučnej sústavy vo výške 100 % z tarify za RK na všetkých vedeniach, prostredníctvom ktorých sú odberné miesta užívateľa sústavy pripojené k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy.

1.3.5. Ak je RK na ďalšom napájacom vedení vyššia ako RK dohodnutá na štandardnom napájacom vedení, cena za prístup do distribučnej sústavy za ďalšie napájacie vedenie je 100 % z tarify za RK ďalšieho napájacieho vedenia. RK nie je možné rozdeliť medzi štandardné vedenie a ďalšie napájacie vedenie.

- 1.3.6. Odber elektriny cez štandardné napájacie vedenie a ďalšie napájacie vedenie súčasne je zakázaný. V prípade, že dôjde k porušeniu zákazu podľa predchádzajúcej vety, prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený odberateľovi, ktorého sa porušenie zákazu týka, vyfakturovať za fakturačné obdobie, počas ktorého došlo k porušeniu zákazu, cenu za prístup do distribučnej sústavy za ďalšie napájacie vedenie vo výške 100% z tarify za RK dohodnutú pre ďalšie napájacie vedenie. V prípade, že obdobie trvania porušenia zákazu bude kratšie než fakturačné obdobie, za neucelené časti kalendárnych mesiacov, bude odberateľovi vyfakturovaná cena za prístup do distribučnej sústavy pre ďalšie napájacie vedenie vo výške podľa predchádzajúcej vety alikvotne $\frac{1}{365}$ dvanásť násobku mesačnej platby za prístup do distribučnej sústavy za každý aj začatý deň porušenia zákazu. Cena za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za štandardné pripojenie nie je týmto dotknutá.
- 1.3.7. V prípade, že užívateľ sústavy je pripojený cez ďalšie napájacie vedenie spôsobom, ktorý slúži pre potreby prevádzkovateľa distribučnej sústavy na zabezpečenie distribúcie elektriny do ďalších odberných miest (napr. cez spínacie stanice), tarifu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za ďalšie napájacie vedenie neplatí.
- 1.3.8. Do doby určenia, ktoré napájacie vedenie je štandardné a ktoré je ďalšie napájacie vedenie podľa bodu 1.3.4. tohto rozhodnutia, prevádzkovateľ distribučnej sústavy účtuje cenu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na všetky vedenia osobitne v cene za štandardné pripojenie. Uvedené ustanovenie platí pre novovzniknuté odberné miesta alebo pre existujúce odberné miesta, pre ktoré bolo vybudované a následne pripojené nové napájacie vedenie.

1.4. Určenie napät'ovej úrovne pre pridelenie tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny

- 1.4.1. Pri určení tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre užívateľa sústavy je rozhodujúca napät'ová úroveň, na ktorej sa nachádza bod pripojenia užívateľa sústavy. Bod pripojenia je deliacim miestom (rozhraním) medzi distribučnou sústavou prevádzkovateľa distribučnej sústavy a zariadením (inštaláciou) užívateľa sústavy. Bod pripojenia sa určuje v súlade s Technickými podmienkami prevádzkovateľa distribučnej sústavy v príslušnom vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Umiestnenie fakturačného merania nemá rozhodujúci vplyv na určenie napät'ovej úrovne pre pridelenie tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny.
- 1.4.2. Tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre NN napät'ovú úroveň je určená pre užívateľov sústavy, ktorých bod pripojenia je napájaný z NN vonkajšieho vedenia alebo NN podzemného káblového vedenia do 1 kV v súlade s podmienkami pripojenia, ktoré sú definované v Technických podmienkach prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
- 1.4.3. V prípade, ak je prevádzkovateľ distribučnej sústavy vlastníkom transformátora VN/NN, užívateľom sústavy napojeným na tento transformátor sa prizná tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny napät'ovej úrovne NN.

- 1.5. Fakturácia tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta odberateľov elektriny**
- 1.5.1. Koncoví odberatelia elektriny sa z tarifného hľadiska delia do tejto kategórie:
NN - odberatelia pripojení na sústavu nízkeho napätia do 1 kV.
- 1.5.2. Tarifa za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny odberateľov elektriny pripojených na napäťovej úrovni NN je stanovená ako dvojzložková a skladá sa:
- z pevnej mesačnej platby za jedno odberné miesto alebo z mesačnej tarify za príkon pre jedno odberné miesto, ktorý je určený hodnotou hlavného ističa pred elektromerom v ampéroch, alebo ako dohodnutá hodnota v kW,
 - z tarify za nameranú distribuovanú elektrinu v €/MWh
 - vysoká tarifa (VT),
 - nízka tarifa (NT),
 - jednotarifa.
- 1.5.3. Tarifa za straty pri distribúcii elektriny v €/MWh je určená pre jednotlivé napäťové úrovne a je účtovaná ako samostatná položka za každú MWh distribuovanej elektriny.
- 1.5.4. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.
- 1.5.5. Ak je distribúcia elektriny meraná na sekundárnej strane transformátora, t.j. na strane nižšieho napätia (bez ohľadu na vlastníctvo transformátora) a odberateľ má pridelenú tarifu za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na úrovni vyššieho napätia transformátora, pripočítavajú sa k nameraným hodnotám:
- straty elektriny, ktoré vznikajú transformáciou z napäťovej úrovne
 - veľmi vysokého napätia na úroveň vysokého napätia najviac 2 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane vysokého napätia,
 - vysokého napätia na úroveň nízkeho napätia najviac 4 % z množstva elektriny vystupujúceho na strane nízkeho napätia, a
 - Takto upravené množstvo elektriny je základom pre vyúčtovanie nákladov na ocenenie systémových služieb, nákladov systému, nákladov za distribúciu elektriny. Ďalej slúži pre vyhodnotenie dodržania zmluvnej hodnoty účinníka.
- 1.5.6. Pokiaľ je odberné miesto odberateľa pripojené z viacerých napäťových úrovní, tarify za RK sa uplatňujú za každú napäťovú úroveň samostatne pre štandardné pripojenie.
- 1.5.7. Na napäťovej úrovni NN sa tarify fakturujú ročne. Ak je odberné miesto na napäťovej úrovni NN vybavené určeným meradlom s meraním typu A alebo meraním typu B, tarify sa fakturujú mesačne.
- 1.5.8. V prípade prebiehajúceho procesu „Zmena dodávateľa elektriny“ na odbernom mieste bude prevádzkovateľ distribučnej sústavy akceptovať doručenie požiadavky na zmenu RK do posledného dňa v mesiaci pred požadovanou zmenou RK.
- 1.5.9. Ak dôjde zo strany odberateľa k zníženiu MRK na hodnotu, ktorá je nižšia ako zmluvne dohodnutá RK, je odberateľ povinný požiadať prevádzkovateľa distribučnej sústavy sám alebo prostredníctvom svojho dodávateľa o zmenu RK, a to maximálne na hodnotu, ktorá nepresiahne novú hodnotu MRK. V prípade nesplnenia si tejto povinnosti prevádzkovateľ distribučnej sústavy jednostranne pristúpi k zníženiu hodnoty RK na hodnotu novej MRK, a to ku dňu platnosti novej MRK, a následne zašle potvrdenie o zmene RK odberateľovi priamo alebo prostredníctvom jeho dodávateľa elektriny. Pri uvedenej zmene bude ponechaný pôvodný typ RK. Odberateľ so združenou zmluvou o dodávke elektriny žiada o zmenu RK podľa tohto bodu výlučne prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny.

2. Sadzby pre odberné miesta pripojené na NN napät'ovú úroveň

2.1. Všeobecné podmienky

- 2.1.1. Sadzby uvedené v tejto kapitole rozhodnutia sa uplatňujú pre každé odberné miesto zvlášť. Za jedno odberné miesto sa považuje odberné elektrické zariadenie jedného odberateľa elektriny na súvislom pozemku, do ktorého sa uskutočňuje distribúcia elektriny a ktorého odber je spravidla meraný jednou meracou súpravou a na NN napät'ovú úroveň je pripojené jednou prípojkou.
- 2.1.2. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí sa vzťahujú na všetku elektrinu skutočne distribuovanú do odberného miesta odberateľa elektriny za podmienok dohodnutých v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii alebo v zmluve o združenej dodávke elektriny.
- 2.1.3. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí zahŕňajú náklady súvisiace s
 - a) uzatvorením alebo zmenou zmluvy bez návštevy odberného miesta,
 - b) prenájmom meracieho, pomocného, príp. ovládacieho zariadenia, pokiaľ toto zariadenie slúži k tarifným účelom,
 - c) výmenou meracieho zariadenia nevyvolanou odberateľom elektriny,
 - d) overením meradla na základe reklamácie, pri ktorej zistená chyba nie je zavinená odberateľom elektriny.
- 2.1.4. Sadzby uvedené v tomto rozhodnutí zahŕňajú v sebe aj ceny za prístup do prenosovej sústavy, prenos elektriny a straty elektriny pri prenose.
- 2.1.5. Každý odberateľ elektriny má právo si zvoliť podľa svojich odberových pomerov ktorúkoľvek jemu vyhovujúcu sadzbu, pokiaľ spĺňa podmienky pre pridelenie sadzby uvedené v tomto rozhodnutí a Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Odberatelia elektriny môžu na svojom odbernom mieste používať len elektrické spotrebiče, ktoré neovplyvňujú kvalitu a spoľahlivosť dodávky elektriny.
- 2.1.6. Zmena sadzby je vzhľadom k spôsobu stanovenia cien v sadzbách uskutočňovaná najskôr po uplynutí 12 mesiacov od poslednej zmeny sadzby, ak sa odberateľ elektriny alebo jeho dodávateľ elektriny nedohodne s prevádzkovateľom distribučnej sústavy inak. Odberateľ elektriny je oprávnený požiadať o zmenu sadzby prostredníctvom svojho dodávateľa elektriny, pričom žiadosť musí byť podaná najneskôr 30 kalendárnych dní pred požadovaným termínom zmeny.
- 2.1.7. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy je oprávnený vykonávať kontrolu dodržiavania podmienok pre pridelenie sadzby. V prípade, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri výkone svojej činnosti zistí nedodržanie podmienok pridelennej sadzby alebo pridelenie nesprávnej sadzby, vyzve prevádzkovateľ distribučnej sústavy odberateľa, aby prostredníctvom svojho dodávateľa požiadal prevádzkovateľa distribučnej sústavy o zmenu sadzby, a to v lehote 30 dní odo dňa odoslania výzvy. Ak odberateľ v stanovenej lehote 30 dní nepožiada o zmenu sadzby, prevádzkovateľ distribučnej sústavy pridelí odberateľovi správnu sadzbu vzhľadom k jeho odberným parametrom a technickým podmienkam na odbernom mieste podľa podmienok uvedených v tomto rozhodnutí, a to s účinnosťou od prvého dňa mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom uplynula 30-dňová lehota na zmenu sadzby. Ak je to potrebné, prevádzkovateľ distribučnej sústavy zároveň vybaví dané odberné miesto príslušným určeným meradlom. Ostatné technické úpravy na danom mieste pripojenia je povinný vykonať na základe výzvy prevádzkovateľa distribučnej sústavy odberateľ elektriny.
- 2.1.8. Sadzby uvedené v tejto kapitole rozhodnutia sú stanovené ako dvojjložkové:
 - a) mesačná platba za príkon alebo pevná mesačná platba za jedno odberné miesto
 - b) platba za distribuované množstvo elektriny
 - vo vysokej tarife,
 - v nízkej tarife,

- v jednotarife.

K sadzbám je samostatne účtovaná tarifa za straty pri distribúcii elektriny na napäťovej úrovni NN vo výške podľa bodu 2.3 tohto rozhodnutia.

- 2.1.9. Mesačnou platbou za príkon sa rozumie platba, ktorá je úmerná menovitej prúdovej hodnote hlavného ističa pred elektromerom, a je nezávislá na množstve odobranej elektrickej energie. U ističov s menovitou hodnotou prúdu nad 3x160A (v sadzbách C1 a C4 nad 3x63A) a nad 1x25A sa mesačná platba za príkon sa stanovuje ako súčin tarify za 1A a menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom zaokrúhlenej na celé ampéry (A) hore. V prípade dohodnutej RK v kW sa pod mesačnou platbou za príkon rozumie tarifa v €/kW pre príslušnú sadzbu.
- 2.1.10. Pevnou mesačnou platbou za jedno odberné miesto sa rozumie platba, ktorá je nezávislá na množstve odobranej elektriny.
- 2.1.11. Mesačná platba za príkon (t.j. za RK) alebo pevná mesačná platba za jedno odberné miesto je fakturovaná za príslušné fakturačné obdobie, pričom pre neucelené časti kalendárnych mesiacov sa fakturuje alikvotne 1/365 dvanásť násobku mesačnej platby za príkon za každý aj začatý deň distribúcie elektriny.
- 2.1.12. RK a MRK pre trojfázové odbery pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia sa pre potreby vyhodnotenia RK a MRK prepočíta podľa vzorca:

$$P \text{ [kW]} = \sqrt{3} * U_{zdr} \text{ [kV]} * I \text{ [A]} * \cos \varphi \text{ (kde: } I \text{ je prúd v Ampéroch; } U_{zdr} = 0,4 \text{ kV, } \cos \varphi = 0,95)$$

Pre určenie mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty v príslušnej sadzbe pre odberné miesta s meraním štvrt' hodinového činného výkonu potom platí:

$$I \text{ [A]} = P \text{ [kW]} / (\sqrt{3} * U_{zdr} \text{ [kV]} * \cos \varphi) \text{ (kde: } I \text{ je prúd v Ampéroch; } U_{zdr} = 0,4 \text{ kV, } \cos \varphi = 0,95)$$

- 2.1.13. RK a MRK pre jednofázové odbery pripojené do distribučnej sústavy nízkeho napätia sa pre potreby vyhodnotenia RK a MRK prepočíta podľa vzorca:

$$P \text{ [kW]} = U_f \text{ [kV]} * I \text{ [A]} * \cos \varphi \text{ (kde: } I \text{ je prúd v Ampéroch; } U_f = 0,23 \text{ kV, } \cos \varphi = 0,95)$$

Pre určenie mesačnej platby za príkon pre jedno odberné miesto podľa prúdovej hodnoty v príslušnej sadzbe pre odberné miesta s meraním štvrt' hodinového činného výkonu potom platí:

$$I \text{ [A]} = P \text{ [kW]} / (U_f \text{ [kV]} * \cos \varphi) \text{ (kde: } I \text{ je prúd v Ampéroch; } U_f = 0,23 \text{ kV, } \cos \varphi = 0,95)$$

- 2.1.14. Pre meranie a účtovanie distribuovaného množstva elektriny (MWh) sa rozlišujú tieto tarifné časové pásma:

a) **Pásmo nízkej tarify** (ďalej len „NT“) – prevádzkovateľom distribučnej sústavy stanovené časové pásmo s minimálnou dĺžkou uvedenou v podmienkach príslušnej sadzby. V dobe platnosti nízkej tarify sa distribúcia elektriny účtuje v nižšej hodnote tarify. Jej vymedzenie vykonáva prevádzkovateľ distribučnej sústavy **operatívnym riadením** doby platnosti nízkej tarify, čo je vymedzenie pásma platnosti nízkej tarify, ktoré prevádzkovateľ distribučnej sústavy môže kedykoľvek meniť; prevádzkovateľ distribučnej sústavy zmenu platnosti tarifných pásiem neoznamuje, ale je povinný dodržať celkovú dobu platnosti nízkej tarify a podmienky príslušnej sadzby.

b) **Pásmo platnosti vysokej tarify** (ďalej len „VT“) platí v dobe mimo pásmo platnosti NT. V dobe platnosti vysokej tarify sa distribúcia elektriny účtuje za vyššiu hodnotu tarify.

- c) **Pásmo platnosti jednotarify** – tarifa je platná 24 hodín denne. Počas platnosti pásma sa distribúcia elektriny účtuje v zmysle jednopásmovej sadzby.
- 2.1.15. V sadzbách, ktorých podmienkou je blokovanie tepelných spotrebičov, sa za splnenie tejto podmienky považuje technické riešenie, ktoré zaisťuje odpojenie týchto spotrebičov v súlade s podmienkami príslušnej sadzby. Tepelným spotrebičom sa rozumie:
- a) **Priamovýhrevný elektrický spotrebič** – zariadenie slúžiace pre vykurovanie, alebo prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu bez akumulácie tepla.
 - b) **Akumulačný elektrický spotrebič** – zariadenie slúžiace pre vykurovanie alebo prípravu teplej úžitkovej vody, ktoré premieňa elektrinu na tepelnú energiu a ukladá ju do tepelného akumulátora.
 - c) **Vykurovanie s tepelným čerpadlom** – vykurovacia sústava, v ktorej je základným vykurovacím systémom tepelné čerpadlo s možným doplnením o ďalší zdroj tepla pre krytie špičkových tepelných nárokov. Tepelné čerpadlo je zariadenie, ktoré za pomoci kompresoru poháňaného elektrinou mení teplo obsiahnuté vo vzduchu, spodnej a povrchovej vode alebo v pôde na teplo vhodné pre vykurovanie alebo ohrev teplej úžitkovej vody.
- 2.1.16. Prevádzkovateľ distribučnej sústavy fakturuje mesačnú platbu za príkon alebo pevnú mesačnú platbu za jedno odberné miesto pri prerušení distribúcie elektriny na základe požiadavky dodávateľa elektriny, alebo z dôvodu nezaplatenia preddavkov alebo nedoplatku z vyfakturovania distribuovanej elektriny alebo v prípade zistenia neoprávneného odberu na odbernom mieste nasledovne:
- a) ak nedôjde k ukončeniu zmluvy, bude mesačná platba za príkon alebo pevná mesačná platba za jedno odberné miesto fakturovaná aj počas trvania prerušenia distribúcie elektriny,
 - b) ak dôjde k ukončeniu zmluvy, bude mesačná platba za príkon alebo pevná mesačná platba za jedno odberné miesto fakturovaná do dátumu ukončenia zmluvy.

Hlavný istič

- 2.1.17. Hlavný istič pred elektromerom je istiaci prvok odberateľa, ktorý svojou funkciou obmedzuje výšku maximálneho odoberaného elektrického výkonu v odbernom mieste. Hlavný istič pred elektromerom je súčasťou odberného zariadenia odberateľa a je spravidla v jeho vlastníctve. Každé odberné miesto musí byť vybavené plombovateľným hlavným ističom s charakteristikou typu B. S platnosťou od 1.1.2005 musí byť hlavný istič vybavený s nezameniteľným označením jeho prúdovej hodnoty v ampéroch (A). Podľa § 31 ods. 1 zákona o energetike je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený prekontrolovať, či hlavný istič pred elektromerom spĺňa podmienky technickej normy a Technické podmienky prevádzkovateľa distribučnej sústavy.
- 2.1.18. Každá zmena menovitej prúdovej hodnoty hlavného ističa pred elektromerom je podmienená uzatvorením novej zmluvy o pripojení do distribučnej sústavy a je dôvodom pre zmenu zmluvy o prístupe do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny alebo zmluvy o združenej dodávke elektriny.
- 2.1.19. Pokiaľ má odberateľ na odbernom mieste nainštalovaný hlavný istič pred elektromerom s nastaviteľnou hodnotou príkonu v ampéroch, hlavný istič musí byť zabezpečený prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy s hodnotou, ktorá zodpovedá výške MRK dohodnutej v zmluve o pripojení do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy. V prípade, že hlavný istič

nie je možné zabezpečiť prevádzkovou plombou prevádzkovateľa distribučnej sústavy na konkrétnu hodnotu, považuje sa pre dané odberné miesto za nastavenú maximálna hodnota tohto nastaviteľného ističa, ktorá nesmie byť vyššia ako zmluvne dohodnutá MRK podľa zmluvy o pripojení.

- 2.1.20. Ak bola veľkosť hlavného ističa pred elektromerom znížená na základe žiadosti odberateľa, prevádzkovateľ distribučnej sústavy neuplatňuje cenu za pripojenie, ak je žiadosť o opätovné pridelenie pôvodnej veľkosti hlavného ističa doručená prevádzkovateľovi distribučnej sústavy najneskôr do 24 mesiacov od jej zníženia.
- 2.1.21. Ak odberné miesto odberateľa nie je vybavené hlavným ističom pred elektromerom, alebo je vybavené hlavným ističom bez nezameniteľného označenia jeho prúdovej hodnoty v ampéroch (A) od výrobcu, alebo je hlavný istič v rozpore s typom napájacieho zariadenia určeným pre dané odberné miesto (trojfázový istič pre OM s jednofázovým elektromerom a pod.), alebo prevádzkovateľ distribučnej sústavy neviduje výšku hlavného ističa na odbernom mieste, účtuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy odberateľovi mesačnú platbu za príkon zodpovedajúci menovitej prúdovej hodnote najbližšieho predradeného istiaceho prvku, najmenej však v hodnote hlavného ističa 3 x 63A.
- 2.1.22. Pokiaľ odberateľ v prípadoch uvedených v bode 2.1.21. zaistí riadnu inštaláciu hlavného ističa pred elektromerom a uzavrie s prevádzkovateľom distribučnej sústavy novú zmluvu o pripojení a následne novú zmluvu o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, resp. zmluvu o združenej dodávke elektriny, uplatní prevádzkovateľ distribučnej sústavy voči odberateľovi platbu za zaistenie požadovaného príkonu zodpovedajúcu skutočnej hodnote nainštalovaného ističa, a to od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúcom po mesiaci, v ktorom bola zmluvne upravená hodnota hlavného ističa v zmluve o prístupe do distribučnej sústavy a distribúcii elektriny, resp. v zmluve o združenej dodávke elektriny.
- 2.1.23. V prípade, že fakturovaná mesačná platba za príkon nezodpovedá skutočnej výške hlavného ističa na OM, je odberateľ povinný skutočnú výšku hlavného ističa oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy bez zbytočného odkladu, najneskôr však do 15. kalendárneho dňa odo dňa doručenia pravidelnej vyúčtovacej faktúry.
- 2.1.24. V prípade, že prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri kontrole OM zistí rozdiel medzi výškou hlavného ističa skutočne zistenou na OM v porovnaní s jeho hodnotou v zákazníckom systéme prevádzkovateľa distribučnej sústavy, je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený zrealizovať kroky na zosúladenie skutkového stavu na odbernom mieste s údajmi v zákazníckom systéme pre účely korektnej fakturácie. Ak odberateľ neposkytne v danej veci súčinnosť, má prevádzkovateľ distribučnej sústavy právo jednostranne určiť hodnotu hlavného ističa pre účely fakturácie.

2.2. Sadzby za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny pre odberné miesta pripojené na NN - podnikatelia a organizácie

C1 - Jednopásmová sadzba s nižšou spotrebou elektriny

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | JT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 1,2700 € | 0,2288 €/kW | 76,2900 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x25A vrátane | 3,2000 € | | |
| HI nad 3x25A a do 3x63A vrátane | 8,0300 € | | |
| HI nad 3x63A za každý 1A | 0,1200 €/A | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,0500 €/A | | |

C2 - Jednopásmová sadzba so strednou spotrebou elektriny

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | JT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 2,5600 € | 0,4577 €/kW | 67,4800 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrátane | 4,0700 € | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrátane | 5,0900 € | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrátane | 6,3700 € | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrátane | 8,1500 € | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrátane | 10,2000 € | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrátane | 12,7500 € | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrátane | 16,0500 € | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrátane | 20,3800 € | | |
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrátane | 25,4900 € | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrátane | 31,8500 € | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrátane | 40,7800 € | | |
| HI nad 3x160A za každý 1A | 0,2500 €/A | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,1000 €/A | | |

C3 - Jednopásmová sadzba s vyššou spotrebou elektriny

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | JT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 9,1700 € | 1,7391 €/kW | 47,4100 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrátane | 14,6800 € | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrátane | 18,3400 € | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrátane | 22,9400 € | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrátane | 29,3600 € | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrátane | 36,7100 € | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrátane | 45,8700 € | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrátane | 57,8000 € | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrátane | 73,4100 € | | |
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrátane | 91,7600 € | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrátane | 114,7000 € | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrátane | 146,7900 € | | |
| HI nad 3x160A za každý 1A | 0,9200 €/A | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,3800 €/A | | |

Spoločné podmienky pre dvojpásmové sadzby s operatívnym riadením (C4, C5, C6, C7, C8):

- doba platnosti VT a NT je operatívne riadená zo strany prevádzkovateľa distribučnej sústavy s ohľadom na priebeh denného diagramu zaťaženia distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy,
- časové vymedzenie VT a NT nemusí byť rovnaké pre všetkých odberateľov a nemusí byť ani v súvislej dĺžke trvania,

- v dobe platnosti VT je odberateľ povinný zaistiť technické blokovanie elektrických tepelných spotrebičov,

C4 - Dvoj pásomová sadzba s nižšou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre nízku spotrebu vo vysokej tarife)

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | VT | NT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 3,2300 € | 0,5950 €/kW | 80,3400 €/MWh | 5,5500 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x25A vrátane | 8,0700 € | | | |
| HI nad 3x25A a do 3x63A vrátane | 20,3400 € | | | |
| HI nad 3x63A za každý 1A | 0,3300 €/A | | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,1300 €/A | | | |

C5 - Dvoj pásomová sadzba so strednou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre strednú spotrebu vo vysokej tarife)

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | VT | NT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 5,2600 € | 0,8696 €/kW | 70,1400 €/MWh | 5,7400 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrátane | 8,4300 € | | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrátane | 10,5500 € | | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrátane | 13,1600 € | | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrátane | 16,8600 € | | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrátane | 21,0700 € | | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrátane | 26,3500 € | | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrátane | 33,1900 € | | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrátane | 42,1300 € | | | |
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrátane | 52,6700 € | | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrátane | 65,8400 € | | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrátane | 84,2800 € | | | |
| HI nad 3x160A za každý 1A | 0,5300 €/A | | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,1900 €/A | | | |

C6 - Dvoj pásomová sadzba s vyššou spotrebou elektriny - doba platnosti nízkej tarify 8 hodín denne (pre vyššiu spotrebu vo vysokej tarife)

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu | |
|---------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|--------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | VT | NT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 10,5500 € | 1,9680 €/kW | 51,1900 €/MWh | 5,7400 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrátane | 16,8600 € | | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrátane | 21,0700 € | | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrátane | 26,3500 € | | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrátane | 33,7200 € | | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrátane | 42,1300 € | | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrátane | 52,6700 € | | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrátane | 66,3600 € | | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrátane | 84,2800 € | | | |

| | | | |
|-----------------------------------|------------|--|--|
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrátane | 105,3400 € | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrátane | 131,6900 € | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrátane | 168,5600 € | | |
| HI nad 3x160A za každý 1A | 1,0500 €/A | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,4300 €/A | | |

Spoločné podmienky pre sadzby C4, C5, C6:

- vhodná najmä pre odberné miesta s elektrickými spotrebičmi, ktorých odber elektriny zo sústavy je možné podľa potreby presúvať a situovať ho do časového pásma platnosti NT (napr. akumulčný ohrev vody),
- doba platnosti NT: 8 hodín denne, spravidla v noci.

C7 - Dvojpásmová sadzba - doba platnosti nízkej tarify 20 hodín denne (priamo výhrevné elektrické spotrebiče sú blokované v čase vysokého pásma)

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | VT | NT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 9,8500 € | 1,8307 €/kW | 86,0700 €/MWh | 13,6900 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrátane | 15,7700 € | | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrátane | 19,7100 € | | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrátane | 24,6500 € | | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrátane | 31,5400 € | | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrátane | 39,4300 € | | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrátane | 49,2700 € | | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrátane | 62,0900 € | | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrátane | 78,8400 € | | | |
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrátane | 98,5500 € | | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrátane | 123,2000 € | | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrátane | 157,6600 € | | | |
| HI nad 3x160A za každý 1A | 0,9900 €/A | | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,4000 €/A | | | |

Podmienky pre pridelenie sadzby C7:

- určená pre plne elektrifikované odberné miesta s elektrickým priamo výhrevným vykurovaním, v ktorej sa na varenie, vykurovanie, prípravu teplej úžitkovej vody a na ostatné účely používa výhradne elektrická energia,
- nevýhodná pre odberné miesta s ročnou spotrebou v NT nižšou ako 6000 kWh (6,0 MWh),
- nie je možné ju aplikovať pre odberné miesta vykurované akumulčnými spotrebičmi,
- doba platnosti NT: 20 hodín denne,
- doba platnosti VT: 4 hodiny denne; prestávky medzi poskytovaním VT nemajú byť kratšie ako 1 hodina,

C8 - Dvojprávomá sadzba pre tepelné erpadlo - doba platnosti nízkaj tarify 20 hodin denne (vhrevné elektrické spotrebie sú blokované v ase vysokého pásma)

| Hlavny isti (HI) | Platba za prkon | | Platba za distribciu | |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------|
| | Poda hodnoty HI | Poda dohodnutej RK | VT | NT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrtane | 9,8500  | 1,8307 /kW | 86,0700 /MWh | 13,6900 /MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrtane | 15,7700  | | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrtane | 19,7100  | | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrtane | 24,6500  | | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrtane | 31,5400  | | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrtane | 39,4300  | | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrtane | 49,2700  | | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrtane | 62,0900  | | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrtane | 78,8400  | | | |
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrtane | 98,5500  | | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrtane | 123,2000  | | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrtane | 157,6600  | | | |
| HI nad 3x160A za kady 1A | 0,9900 /A | | | |
| HI nad 1x25A za kady 1A | 0,4000 /A | | | |

Podmienky pre pridelenie sadzby C8:

- urená pre odberné miesta s vykurovanm objektu prostrednctvom vykurovacieho systmu s tepelnm erpadlom, priom za sas vykurovacieho systmu tepelnm erpadlom sa považuj aj ostatné elektrotepelné spotrebie (priamovhrevné vykurovanie a spotrebie pre prpravu teplej žitkovej vody),
- doba platnosti NT: 20 hodin denne,
- doba platnosti VT: 4 hodiny denne; prestvky medzi poskytovanm VT nemaj by kratie ako 1 hodina,

Spoloné technické podmienky pre sadzby C7 a C8:

- pripojenie elektrckch tepelnch spotrebiov pomocou nepohyblivho prvodu na samostatny elektrck obvod so stkaom ovldanm povelom HDO, prepnacími hodinami alebo systmom IMS,
- prvody vykurovacch telies tohto obvodu musia by instalované napevno – bez zásuviek,
- maximlne 16% podiel spotrebovanej elektriny v ase blokovan tepelnch spotrebiov z celkovho mesaného objemu spotrebovanej elektriny v tro alebo viacerch mesiacoch v období od 1. oktbra do 30. aprla,
- pri sadzbe C7 musí by podiel instalovanho elektrckho vkonu elektrotepelnch spotrebiov (v priamovhrevnom vykurovan a pri prprave teplej žitkovej vody) vo vške minimlne 60 % z celkovho instalovanho vkonu na odbernom mieste,
- predloenie „Sprvy o odbornej prehliadke a odbornej skške“ od predmetnch elektrckch obvodov s uvedenm typu a vkonu priamovhrevnho vykurovania,
- umožnenie fyzickej kontroly plnen podmienok pre pridelenie prslunej sadzby.

Nesplnenie aspo jednej z tchto podmienok bude znamena preradenie odbernho miesta odberatea do sadzby C4.

C9 - Sadzba pre nemeran odbery

Sadzba za prstup do distribunej sstavy a distribciu sa sklad:

- Pri nemeranch odberoch pre televzne vykryvae, zabezpeovacie zariaden eleznc,

domové čísla, telefónne koncentrátoary, telefónne automaty, dopravné značky a signály, spoločné antény a podobne sa platí paušálna pevná cena **1,5900 € mesačne za každých aj začatých 10 W** inštalovaného príkonu týchto nemeraných odberov.

- b) Pri nemeraných odberoch pre hlásiče polície, poplachové sirény, zabezpečovacie zariadenie železníc, kde odber elektriny je **nepatrný** a prevádzka výnimočná, sa platí paušálna pevná cena **2,2300 € mesačne za každé nemerané odberné miesto** tohto druhu bez ohľadu na výšku inštalovaného príkonu.

Celkový inštalovaný príkon v odbernom mieste nemeraného odberu nemá byť vyšší ako **2000 W**.

C10 - Sadzba pre verejné osvetlenie

| Hlavný istič (HI) | Platba za príkon | | Platba za distribúciu |
|-----------------------------------|------------------|---------------------|-----------------------|
| | Podľa hodnoty HI | Podľa dohodnutej RK | JT |
| HI do 3x10A a do 1x25A vrátane | 1,3500 € | 0,2288 €/kW | 45,6200 €/MWh |
| HI nad 3x10A a do 3x16A vrátane | 2,1800 € | | |
| HI nad 3x16A a do 3x20A vrátane | 2,7200 € | | |
| HI nad 3x20A a do 3x25A vrátane | 3,4000 € | | |
| HI nad 3x25A a do 3x32A vrátane | 4,3600 € | | |
| HI nad 3x32A a do 3x40A vrátane | 5,4400 € | | |
| HI nad 3x40A a do 3x50A vrátane | 6,7900 € | | |
| HI nad 3x50A a do 3x63A vrátane | 8,5600 € | | |
| HI nad 3x63A a do 3x80A vrátane | 10,8700 € | | |
| HI nad 3x80A a do 3x100A vrátane | 13,5900 € | | |
| HI nad 3x100A a do 3x125A vrátane | 16,9900 € | | |
| HI nad 3x125A a do 3x160A vrátane | 21,7400 € | | |
| HI nad 3x160A za každý 1A | 0,1300 €/A | | |
| HI nad 1x25A za každý 1A | 0,0500 €/A | | |

2.3. Tarifa za straty pri distribúcii elektriny na napät'ovej úrovni NN

Tarifa za straty pri distribúcii elektriny na napät'ovej úrovni NN je uvedená v nasledovnej tabuľke:

| Úroveň napätia | Tarifa za straty pri distribúcii elektriny (€/MWh) |
|----------------|--|
| NN | 5,2983 |

3. Tarifa jalovej energie pre oprávnených odberateľov a určené podmienky

- 3.1. Podmienkou uplatňovania taríf za elektrinu uvedených v tomto rozhodnutí je, že všetky odbery elektriny odberateľov elektriny pripojených na NN napät'ovej úrovni, s ohľadom na zabezpečenie technickej bezpečnosti prevádzky distribučnej sústavy, sa uskutočnia pri induktívnom účinníku $\cos \varphi = 0,95$ až 1. Odberateľ elektriny je zodpovedný za riadne nastavenie a správnu prevádzku kompenzačných zariadení pre dané odberné miesto a za vykompenzovanie nevyhovujúcej hodnoty účinníka na jeho predpísanú hodnotu. Kompenzačné zariadenia sú vo vlastníctve odberateľa elektriny. Ak odberateľ nedodrží túto záväznú hodnotu účinníka, uhradí prevádzkovateľovi distribučnej sústavy

zvýšenú tarifu za zvýšenie strát v distribučnej sústave svojím odberom jalovej energie zo sústavy. Užívateľ DS s rezervovanou kapacitou vyššou ako 50 kW odoberá elektrinu z odberného miesta s hodnotou induktívneho účinníka 0,95 – 1, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

3.2. Meranie jalovej energie u oprávnených odberateľov pre hodnotenie účinníka $\cos \varphi$

3.2.1. Pre meranie jalovej energie a pre účely výpočtu účinníka „ $\cos \varphi$ “ sa používajú výsledky merania odberu činnej a jalovej energie 24 hodín denne počas celého roka a vyhodnocujú sa z mesačne nameraných hodnôt.

3.2.2. V prípadoch, kedy môže dôjsť k nežiaducej spätnej dodávke jalovej energie do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy, táto sa meria počas 24 hodín denne.

3.3. Vyhodnotenie účinníka a spôsob výpočtu zvýšenej tarify

3.3.1. Z mesačne nameraných hodnôt jalovej energie v kvarh a činnej energie v kWh v rovnakej dobe sa vypočíta príslušný

$$\operatorname{tg} \varphi = \frac{\text{kvarh}}{\text{kWh}}$$

a k tomuto pomeru zodpovedajúci $\cos \varphi$.

3.3.2. K nameraným hodnotám jalovej energie sa pripočítajú jalové straty transformátora naprázdno v kvarh uvedené v tabuľke v bode 3.4. tohto rozhodnutia (v prípade nevykompenzovaných jalových strát straty transformátora naprázdno), k nameraným hodnotám činnej energie sa pripočítajú činné straty transformátora pri umiestnení merania na sekundárnej strane transformátora podľa bodu 1.5.5. tohto rozhodnutia.

3.3.3. Jalové straty transformátorov sa nepripočítavajú, ak sú na svorkách sekundárnej strany transformátorov pripojené kompenzačné kondenzátory s výkonom zodpovedajúcim príkonu transformátorov naprázdno pričom platí, že ak odberateľ neoverí najmenej jeden krát za dvanásť mesiacov správne fungovanie kondenzátorov, považujú sa transformátory za nevykompenzované. Za správnu funkciu týchto zariadení zodpovedá odberateľ.

3.3.4. Overenie správnosti fungovania kondenzátorov a údaje o transformátore, ktorý je pri pripojení k distribučnej sústave prevádzkovateľa distribučnej sústavy (transformátor, ktorý nie je v majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, alebo transformátor v majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy, ktorý je prenajatý tretej strane) doručí odberateľ na formulári Hlásenie o meraní statického kondenzátora, ktorý je zverejnený na webovom sídle www.RIGHTPOWER.sk. Hlásenie o meraní statického kondenzátora nadobúda platnosť od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po jeho doručení do sídla prevádzkovateľa distribučnej sústavy. Iný spôsob oznámenia zo strany odberateľa o overení správnosti fungovania kondenzátora, neúplne alebo nesprávne vyplnený formulár (bez požadovaných údajov) nebude prevádzkovateľ distribučnej sústavy akceptovať a pripojený transformátor bude považovať za nevykompenzovaný, t.j. jalové straty transformátora sa pripočítajú k nameraným hodnotám jalovej energie. V prípade že u odberateľa dôjde k zmene – výmene pripojeného transformátora ktorý nie je v majetku prevádzkovateľa distribučnej sústavy je odberateľ povinný takúto výmenu s novými identifikačnými údajmi o novom transformátore oznámiť prevádzkovateľovi distribučnej sústavy a to ešte pred výmenou transformátora – minimálne 10 pracovných dní vopred. Oznámenie o zmene

transformátora zašle odberateľ prevádzkovateľovi distribučnej sústavy na formulári ktorý je prístupný na webovom sídle www.RIGHTPOWER.sk.

- 3.3.5. Pre vykompenzovanie jalových príkonov transformátorov (vn/nn) naprázdno sa pre tarifné potreby považujú za vyhovujúce tieto výkony statických kondenzátorov (platia pre všetky primárne napätia transformátorov do 35 kV a obidva druhy vinutia Cu, Al) a tieto namerané kapacitné prúdy (v zátvorke sú uvedené hodnoty kondenzátorov z predtým vyrábanej výkonovej rady kondenzátorov):

normálne (staré) transformátorové plechy

| Výkon transformátorov (kVA) | Výkon kompenz. kondenzátora (kvar) | Kapacitný prúd (A) |
|-----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 250 | 14 (15) | 17 – 27 |
| 315 | 16 (20) | 22 – 35 |
| 400 | 24 (25) | 27 – 42 |
| 500 | 30 (30) | 41 – 51 |
| 630 | 40 (40) | 37 – 62 |
| 800 | 44 (45) | 55 – 75 |
| 1 000 | 56 (55) | 68 – 89 |
| 1 250 | 64 (65) | 89 – 106 |
| 1 600 | 72 (70) | 81 – 112 |

orientované transformátorové plechy

| Výkon transformátorov(kVA) | Výkon kompenz. kondenzátora (kvar) | Kapacitný prúd (A) |
|----------------------------|------------------------------------|--------------------|
| 250 – 400 | 4 (5) | 6 – 11 |
| 630 - 1 000 | 8 (10) | 10 – 16 |
| nad 1000 do 1 600 | 14 (15) | 16 – 25 |

Pre posúdenie úrovne kompenzácie je rozhodujúca veľkosť kapacitných prúdov. Vo vyššie uvedených tabuľkách sú uvedené hodnoty kapacitných prúdov aj u transformátorov 630 kVA a väčších, pri ktorých by malo byť meranie na strane primárnej. Ak je skutočný nameraný kapacitný prúd kondenzátora v ktorejkoľvek fáze nižší ako spodná hranica predpísaného prúdového rozpätia, považuje sa celý transformátor za nevykompenzovaný a pripočítavajú sa u týchto odberov pri sekundárnom meraní k nameranej spotrebe jalovej energie jalové transformačné straty podľa bodu 3.4. tohto rozhodnutia.

- 3.3.6. Ak sa $\cos \varphi$ pohybuje v záväzných medziach, konečný odberateľ neplatí žiadnu zvýšenú cenu; ale ak nie je indukčný účinník vypočítaný podľa nameraných hodnôt v záväzných medziach, zvýšenú cenu platí. Pri induktívnom účinníku inom ako 0,95 - 1,00 sa zvýšená tarifa určí podľa tabuľky v bode 3.5. tohto rozhodnutia.

- 3.3.7. Zvýšená tarifa za účinník je stanovená ako súčet z nasledovných položiek:

a) v prípade odberateľa pripojeného na NN napäťovej úrovni súčin hodnôt najvyššieho nameraného $\frac{1}{4}$ hod. výkonu za vyhodnocované obdobie, tarify 1,9680 €/kW a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v bode 3.5. tohto rozhodnutia,

b) súčin hodnôt distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, tarify za distribúciu elektriny na príslušnej napäťovej úrovni (ktorej súčasťou je priemerná hodnota tarify za prenos, v ktorej sú zahrnuté aj straty pri prenose) alebo platby za distribuované množstvo elektriny v príslušnej sadzbe a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v bode 3.5. tohto rozhodnutia,

c) súčin hodnôt distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, tarify za

elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvýšenia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka podľa bodu 3.3.8. tohto rozhodnutia a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v bode 3.5. tohto rozhodnutia,

d) záporná (mínusová) hodnota súčinu objemu distribuovanej elektrickej práce za vyhodnocované obdobie, priemernej hodnoty tarify za prenos (5,9109 €/MWh) v ktorej sú zahrnuté aj straty pri prenose a odpovedajúcej hodnoty prirážky v (%) podľa tabuľky uvedenej v bode 3.5. tohto rozhodnutia,

3.3.8. Tarifa za elektrinu pre vyhodnocovanie cenového zvýšenia za nedodržanie zmluvnej hodnoty účinníka je **40,6814 €/MWh**.

3.3.9. Pri dodávke kapacity jalovej energie do distribučnej sústavy prevádzkovateľa distribučnej sústavy je prevádzkovateľ distribučnej sústavy oprávnený fakturovať zvýšenú tarifu **39,5007 €/Mvarh**.

3.4. Transformačné straty jalové (induktívne)

Na účely uplatňovania zvýšenej tarify podľa tejto kapitoly rozhodnutia sa určujú transformačné straty jalové (induktívne) za mesiac pri jednotlivých transformátoroch takto:

| Menovitý výkon transf. kVA | Staré plechy kvarh | | | | Nové plechy kvarh | | |
|----------------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|------------------------|-------|--------|
| | 3 kV 6 kV 10 kV | 15 kV 22 kV | 35 kV | 110 kV | 6 kV 10 kV 22 kV | 35 kV | 110 kV |
| 63,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 100,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 160,00 | - | - | - | - | - | - | - |
| 250,00 | 388 | 449 | 502 | - | 145 | 160 | - |
| 400,00 | 682 | 682 | 694 | - | 183 | 207 | - |
| 630,00 | 997 | 997 | 978 | - | 230 | 249 | - |
| 1 000 | 1 461 | 1 461 | 1 400 | - | 289 | 320 | - |
| 1 600 | 2 143 | 2 143 | 2 094 | - | 365 | 404 | - |
| 2 500 | - | 3 044 | - | - | 989 | 989 | - |
| 4 000 | - | 4 505 | - | - | 1 339 | 1 339 | - |
| 6 300 | - | 6 712 | - | - | 1 918 | 1 918 | - |
| 10 000 | - | 10 044 | - | 7 609 | 2 739 | 2 739 | 2 739 |
| 16 000 | - | 10 714 | - | 11 688 | 4 140 | 4 140 | 4 140 |
| 25 000 | - | 15 219 | - | 18 263 | 6 088 | 6 088 | 5 707 |
| 40 000 | - | 21 915 | - | 28 003 | 7 914 | 7 914 | 7 914 |
| 63 000 | - | - | - | 36 434 | - | - | 11 505 |

V tabuľke je uvedená mesačná hodnota jalových transformačných strát v pásme 1 hodiny. Vyššie uvedené hodnoty sa vynásobia počtom hodín merania odberu jalovej energie. Pokiaľ skutočná hodnota menovitého výkonu transformátora nie je uvedená v tabuľke, použije sa hodnota jalových strát transformátora o menovitom výkone najbližšom nižšom.

3.5. Zvýšená tarifa za účinník

Pri odberateľoch napojených z napätovej úrovne NN pri znížení úrovne účinníka $\cos \varphi$ 0,95 sa účtuje zvýšená tarifa podľa nasledovnej tabuľky:

| Rozsah tg φ kvarh/kWh | účinník cos φ | Zvýšená tarifa v % | Rozsah tg φ kvarh/kWh | účinník cos φ | Zvýšená tarifa % v |
|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-----------------------------|
| 0,311-0,346 | 0,95 | - | 1,008-1,034 | 0,70 | 37,59 |
| 0,347-0,379 | 0,94 | 1,12 | 1,035-1,063 | 0,69 | 39,66 |
| 0,380-0,410 | 0,93 | 2,26 | 1,064-1,092 | 0,68 | 41,80 |
| 0,411-0,440 | 0,92 | 3,43 | 1,093-1,123 | 0,67 | 43,99 |
| 0,441-0,470 | 0,91 | 4,63 | 1,124-1,153 | 0,66 | 46,25 |
| 0,471-0,498 | 0,90 | 5,85 | 1,154-1,185 | 0,65 | 48,58 |
| 0,499-0,526 | 0,89 | 7,10 | 1,186-1,216 | 0,64 | 50,99 |
| 0,527-0,553 | 0,88 | 8,37 | 1,217-1,249 | 0,63 | 53,47 |
| 0,554-0,580 | 0,87 | 9,68 | 1,250-1,281 | 0,62 | 56,03 |
| 0,581-0,606 | 0,86 | 11,02 | 1,282-1,316 | 0,61 | 58,67 |
| 0,607-0,632 | 0,85 | 12,38 | 1,317-1,350 | 0,60 | 61,40 |
| 0,633-0,659 | 0,84 | 13,79 | 1,351-1,386 | 0,59 | 64,23 |
| 0,660-0,685 | 0,83 | 15,22 | 1,387-1,423 | 0,58 | 67,15 |
| 0,686-0,710 | 0,82 | 16,69 | 1,424-1,460 | 0,57 | 70,18 |
| 0,711-0,736 | 0,81 | 18,19 | 1,461-1,494 | 0,56 | 73,31 |
| 0,737-0,763 | 0,80 | 19,74 | 1,495-1,532 | 0,55 | 76,56 |
| 0,764-0,789 | 0,79 | 21,32 | 1,533-1,579 | 0,54 | 79,92 |
| 0,790-0,815 | 0,78 | 22,94 | 1,580-1,620 | 0,53 | 83,42 |
| 0,816-0,841 | 0,77 | 24,61 | 1,621-1,663 | 0,52 | 87,05 |
| 0,842-0,868 | 0,76 | 26,32 | 1,664-1,709 | 0,51 | 90,82 |
| 0,869-0,895 | 0,75 | 28,07 | 1,710-1,755 | 0,50 | 94,74 |
| 0,896-0,922 | 0,74 | 29,87 | > 1,755 | < 0,50 | 100 |
| 0,923-0,949 | 0,73 | 31,72 | | | |
| 0,950-0,977 | 0,72 | 33,63 | | | |
| 0,978-1,007 | 0,71 | 35,58 | | | |

Tarify uvedené v tomto rozhodnutí sú bez dane z pridanej hodnoty, bez spotrebnej dane z elektriny a bez odvodu do Národného jadrového fondu na vyradovanie jadrových zariadení a na nakladanie s vyhoretým jadrovým palivom a rádioaktívnymi odpadmi.

Zároveň Úrad pre reguláciu sieťových odvetví podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach doterajšie rozhodnutie č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017 **z r u š u j e** od 1. januára 2018. Vyúčtovanie cien za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za rok 2017 sa vykoná podľa doterajšieho rozhodnutia č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017.

Odôvodnenie:

Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ďalej len „úrad“) schválil cenovým rozhodnutím č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017 tarify za prístup do miestnej distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie odo dňa doručenia do 31. decembra 2021 pre regulovaný subjekt RIGHT POWER, a.s., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544 (ďalej len „regulovaný subjekt“).

Úrad listom č. 43381/2017/BA zo dňa 04. 12. 2017 oznámil regulovanému subjektu, že začína cenové konanie z vlastného podnetu podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o regulácii“) cenové konanie vo veci zmeny rozhodnutia č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017.

Dôvodom na začatie cenového konania o zmene rozhodnutia je skutočnosť, že v priebehu roku 2017 došlo k výraznej zmene ekonomických parametrov, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii. Zmena spočíva v zmene rozhodnutia č. 0009/2018/E zo dňa 30. 11. 2017, ktorým úrad schválil tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia na obdobie od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2021 pre prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina (ďalej len „Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.“, pretože bola preukázaná výrazná zmena ekonomických parametrov.

Regulovaný subjekt podľa § 29 ods. 5 vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike (ďalej len „vyhláška č. 18/2017 Z. z.“) používa tarify za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny a podmienky ich uplatnenia prevádzkovateľa distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s., do ktorého sústavy je pripojená jeho miestna distribučná sústava, a preto je potrebné doterajšie prevzaté tarify zosúladiť.

Úrad v cenovom konaní vychádzal z:

- rozhodnutia č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017,
- návrhu ceny, na základe ktorého bolo rozhodnutie č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017 vydané,
- rozhodnutia č. 0009/2018/E zo dňa 30. 11. 2017 vydané prevádzkovateľovi distribučnej sústavy Stredoslovenská energetika - Distribúcia, a.s.

Vplyv cien za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny na rok 2018 oproti roku 2017 bol podľa § 14 ods. 11 zákona o regulácii úradom vyhodnotený pre užívateľov distribučnej sústavy s výnimkou užívateľov distribučnej sústavy v domácnostiach takto:

| NN | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|--|--------|--------|---------|---------|
| | €/MWh | €/MWh | (€) | (%) |
| Tarifa za straty pri distribúcii elektriny | 5,0655 | 5,2983 | 0,2328 | 4,60% |

| C1 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 1,2400 | 1,2700 | 0,0300 | 2,42% |
| istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane | 3,1300 | 3,2000 | 0,0700 | 2,24% |
| istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane | 7,8500 | 8,0300 | 0,1800 | 2,29% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | 0,00% |
| istič nad 3x63 A za každý 1 A | 0,1200 | 0,1200 | 0,0000 | 0,00% |
| Platba za distribúciu -JT | 74,5900 | 76,2900 | 1,7000 | 2,28% |

| C2 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 2,5000 | 2,5600 | 0,0600 | 2,40% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 3,9800 | 4,0700 | 0,0900 | 2,26% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 4,9800 | 5,0900 | 0,1100 | 2,21% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 6,2300 | 6,3700 | 0,1400 | 2,25% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 7,9700 | 8,1500 | 0,1800 | 2,26% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 9,9700 | 10,2000 | 0,2300 | 2,31% |
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 12,4700 | 12,7500 | 0,2800 | 2,25% |
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 15,6900 | 16,0500 | 0,3600 | 2,29% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 19,9300 | 20,3800 | 0,4500 | 2,26% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 24,9200 | 25,4900 | 0,5700 | 2,29% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 31,1400 | 31,8500 | 0,7100 | 2,28% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 39,8700 | 40,7800 | 0,9100 | 2,28% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,1000 | 0,1000 | 0,0000 | 0,00% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 0,2400 | 0,2500 | 0,0100 | 4,17% |
| Platba za distribúciu -JT | 65,98 | 67,48 | 1,5000 | 2,27% |

| C3 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 8,9700 | 9,1700 | 0,2000 | 2,23% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 14,3500 | 14,6800 | 0,3300 | 2,30% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 17,9300 | 18,3400 | 0,4100 | 2,29% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 22,4300 | 22,9400 | 0,5100 | 2,27% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 28,7100 | 29,3600 | 0,6500 | 2,26% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 35,8900 | 36,7100 | 0,8200 | 2,28% |
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 44,8500 | 45,8700 | 1,0200 | 2,27% |
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 56,5100 | 57,8000 | 1,2900 | 2,28% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 71,7700 | 73,4100 | 1,6400 | 2,29% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 89,7100 | 91,7600 | 2,0500 | 2,29% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 112,1400 | 114,7000 | 2,5600 | 2,28% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 143,5200 | 146,7900 | 3,2700 | 2,28% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,3700 | 0,3800 | 0,0100 | 2,70% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 0,9000 | 0,9200 | 0,0200 | 2,22% |
| Platba za distribúciu -JT | 46,35 | 47,41 | 1,0600 | 2,29% |

| C4 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 3,1600 | 3,2300 | 0,0700 | 2,22% |
| istič nad 3x10 A do 3x25 A vrátane | 7,8900 | 8,0700 | 0,1800 | 2,28% |
| istič nad 3x25 A do 3x63 A vrátane | 19,8900 | 20,3400 | 0,4500 | 2,26% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,1300 | 0,1300 | 0,0000 | 0,00% |
| istič nad 3x63 A za každý 1 A | 0,3200 | 0,3300 | 0,0100 | 3,13% |
| Platba za distribúciu - VT | 78,5500 | 80,3400 | 1,7900 | 2,28% |
| Platba za distribúciu - NT | 5,4300 | 5,5500 | 0,1200 | 2,21% |

| C5 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 5,1400 | 5,2600 | 0,1200 | 2,33% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 8,2400 | 8,4300 | 0,1900 | 2,31% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 10,3100 | 10,5500 | 0,2400 | 2,33% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 12,8700 | 13,1600 | 0,2900 | 2,25% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 16,4800 | 16,8600 | 0,3800 | 2,31% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 20,6000 | 21,0700 | 0,4700 | 2,28% |
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 25,7600 | 26,3500 | 0,5900 | 2,29% |
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 32,4500 | 33,1900 | 0,7400 | 2,28% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 41,1900 | 42,1300 | 0,9400 | 2,28% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 51,5000 | 52,6700 | 1,1700 | 2,27% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 64,3700 | 65,8400 | 1,4700 | 2,28% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 82,4000 | 84,2800 | 1,8800 | 2,28% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,1900 | 0,1900 | 0,0000 | 0,00% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 0,5200 | 0,5300 | 0,0100 | 1,92% |
| Platba za distribúciu - VT | 68,5800 | 70,1400 | 1,5600 | 2,27% |
| Platba za distribúciu - NT | 5,6100 | 5,7400 | 0,1300 | 2,32% |

| C6 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 10,3100 | 10,5500 | 0,2400 | 2,33% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 16,4800 | 16,8600 | 0,3800 | 2,31% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 20,6000 | 21,0700 | 0,4700 | 2,28% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 25,7600 | 26,3500 | 0,5900 | 2,29% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 32,9700 | 33,7200 | 0,7500 | 2,27% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 41,1900 | 42,1300 | 0,9400 | 2,28% |
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 51,5000 | 52,6700 | 1,1700 | 2,27% |
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 64,8800 | 66,3600 | 1,4800 | 2,28% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 82,4000 | 84,2800 | 1,8800 | 2,28% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 102,9900 | 105,3400 | 2,3500 | 2,28% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 128,7500 | 131,6900 | 2,9400 | 2,28% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 164,8000 | 168,5600 | 3,7600 | 2,28% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,4200 | 0,4300 | 0,0100 | 2,38% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 1,0300 | 1,0500 | 0,0200 | 1,94% |
| Platba za distribúciu - VT | 50,0500 | 51,1900 | 1,1400 | 2,28% |
| Platba za distribúciu - NT | 5,6100 | 5,7400 | 0,1300 | 2,32% |

| C7 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 9,6300 | 9,8500 | 0,2200 | 2,28% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 15,4200 | 15,7700 | 0,3500 | 2,27% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 19,2700 | 19,7100 | 0,4400 | 2,28% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 24,1000 | 24,6500 | 0,5500 | 2,28% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 30,8400 | 31,5400 | 0,7000 | 2,27% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 38,5500 | 39,4300 | 0,8800 | 2,28% |

| | | | | |
|--------------------------------------|----------|----------|--------|-------|
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 48,1700 | 49,2700 | 1,1000 | 2,28% |
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 60,7100 | 62,0900 | 1,3800 | 2,27% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 77,0800 | 78,8400 | 1,7600 | 2,28% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 96,3500 | 98,5500 | 2,2000 | 2,28% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 120,4500 | 123,2000 | 2,7500 | 2,28% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 154,1500 | 157,6600 | 3,5100 | 2,28% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,3900 | 0,4000 | 0,0100 | 2,56% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 0,9700 | 0,9900 | 0,0200 | 2,06% |
| Platba za distribúciu - VT | 84,1500 | 86,0700 | 1,9200 | 2,28% |
| Platba za distribúciu - NT | 13,3800 | 13,6900 | 0,3100 | 2,32% |

| C8 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|--------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 9,6300 | 9,8500 | 0,2200 | 2,28% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 15,4200 | 15,7700 | 0,3500 | 2,27% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 19,2700 | 19,7100 | 0,4400 | 2,28% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 24,1000 | 24,6500 | 0,5500 | 2,28% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 30,8400 | 31,5400 | 0,7000 | 2,27% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 38,5500 | 39,4300 | 0,8800 | 2,28% |
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 48,1700 | 49,2700 | 1,1000 | 2,28% |
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 60,7100 | 62,0900 | 1,3800 | 2,27% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 77,0800 | 78,8400 | 1,7600 | 2,28% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 96,3500 | 98,5500 | 2,2000 | 2,28% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 120,4500 | 123,2000 | 2,7500 | 2,28% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 154,1500 | 157,6600 | 3,5100 | 2,28% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,3900 | 0,4000 | 0,0100 | 2,56% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 0,9700 | 0,9900 | 0,0200 | 2,06% |
| Platba za distribúciu - VT | 84,1500 | 86,070 | 1,9200 | 2,28% |
| Platba za distribúciu - NT | 13,3800 | 13,690 | 0,3100 | 2,32% |

| C9 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| XE9 kod kazdych 10 W | 1,5500 | 1,5900 | 0,0400 | 2,58% |
| XE9 kod odberne miesto | 2,1800 | 2,2300 | 0,0500 | 2,29% |

| C10 | 2017 | 2018 | Rozdiel | Rozdiel |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------|---------|---------|
| | (€/mes., €/MWh) | (€/mes., €/MWh) | (€) | (%) |
| istič do 3x10 A a do 1x25 A vrátane | 1,3200 | 1,3500 | 0,0300 | 2,27% |
| istič nad 3x10 A do 3x16 A vrátane | 2,1300 | 2,1800 | 0,0500 | 2,35% |
| istič nad 3x16 A do 3x20 A vrátane | 2,6600 | 2,7200 | 0,0600 | 2,26% |
| istič nad 3x20 A do 3x25 A vrátane | 3,3200 | 3,4000 | 0,0800 | 2,41% |
| istič nad 3x25 A do 3x32 A vrátane | 4,2600 | 4,3600 | 0,1000 | 2,35% |
| istič nad 3x32 A do 3x40 A vrátane | 5,3200 | 5,4400 | 0,1200 | 2,26% |
| istič nad 3x40 A do 3x50 A vrátane | 6,6400 | 6,7900 | 0,1500 | 2,26% |

| | | | | |
|--------------------------------------|---------|---------|--------|-------|
| istič nad 3x50 A do 3x63 A vrátane | 8,3700 | 8,5600 | 0,1900 | 2,27% |
| istič nad 3x63 A do 3x80 A vrátane | 10,6300 | 10,8700 | 0,2400 | 2,26% |
| istič nad 3x80 A do 3x100 A vrátane | 13,2900 | 13,5900 | 0,3000 | 2,26% |
| istič nad 3x100 A do 3x125 A vrátane | 16,6100 | 16,9900 | 0,3800 | 2,29% |
| istič nad 3x125 A do 3x160 A vrátane | 21,2600 | 21,7400 | 0,4800 | 2,26% |
| istič nad 1x25 A za každý 1 A | 0,0500 | 0,0500 | 0,0000 | 0,00% |
| istič nad 3x160 A za každý 1 A | 0,1300 | 0,1300 | 0,0000 | 0,00% |
| Platba za distribúciu -JT | 44,600 | 45,6200 | 1,0200 | 2,29% |

V priebehu cenového konania pri vyhodnocovaní podkladov úrad zistil, že z dôvodu rozsahu zmien, určítosti, zrozumiteľnosti a prehľadnosti cenového rozhodnutia nie je možné doterajšie rozhodnutie zmeniť, ale je potrebné ho nahradiť novým rozhodnutím, pričom sa zároveň v súlade so zásadou hospodárnosti v tom istom konaní podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii zruší doterajšie rozhodnutie č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017. Cenové rozhodnutie bude platiť od 01. 01. 2018 do 31. 12. 2021, pričom doterajšie rozhodnutie sa zruší od 01. 01. 2018 (s účinkami ex nunc).

Podľa § 17 ods. 2 písm. d) zákona o regulácii úrad na návrh účastníka konania alebo z vlastného podnetu zmení alebo zruší rozhodnutie aj vtedy, ak sa výrazne zmenili parametre, z ktorých sa vychádzalo pri určení ceny.

Úrad podľa § 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov listom č. 43382/2017/E zo dňa 04. 12. 2017 vyzval regulovaný subjekt na vyjadrenie sa k podkladom pred vydaním rozhodnutia v lehote piatich dní odo dňa doručenia tejto výzvy.

Regulovaný subjekt sa v úradom určenej lehote k podkladom pred vydaním rozhodnutia nevyjadril.

Úrad po vyhodnotení podkladov rozhodnutia dospel k záveru, že rozhodnutie je v súlade so zákonom o regulácii, § 2 písm. e), § 3 písm. e) a § 29 a 30 vyhlášky č. 18/2017 Z. z., a preto rozhodol tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa tohto rozhodnutia postupuje prevádzkovateľ distribučnej sústavy pri uplatňovaní cien od 1. januára 2018 do 31. decembra 2021, pričom doterajšie rozhodnutie č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017 sa zrušuje od 01. 01. 2018 (ex nunc). Prevádzkovateľ distribučnej sústavy vykoná vyúčtovanie taríf za prístup do distribučnej sústavy a distribúciu elektriny za rok 2017 podľa doterajšieho rozhodnutia č. 0479/2017/E zo dňa 25. 10. 2017.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je prípustné odvolanie. Odvolanie treba podať na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví, Bajkalská 27, P. O. BOX 12, 820 07 Bratislava 27, a to v lehote 40 dní odo dňa oznámenia rozhodnutia. Odvolanie v cenovom konaní nemá odkladný účinok. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov.

prof. Ing. Ľubomír Jahnátek, CSc.
predseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Dr. h. c. mult. prof. Ing. Jozef Mihok, PhD.
podpredseda Úradu pre reguláciu
sieťových odvetví

Rozhodnutie sa doručí:

RIGHT POWER, a.s., M.R. Štefánika 3570/129, 010 01 Žilina, IČO: 36 366 544